



Grenaa Isolering A/S
Marøgelhøj 11
8520 Lystrup
Att.: Jonas Pedersen

Øland
Park Allé 366
DK-2605 Brøndby
Tlf. +45 70 20 19 11
Fax +45 44 53 10 51
www.oeland.dk
CVR-nr. 60994013

Brøndby, den 23. august 2022

Emne: Brandlukninger Nyt OUH:

Der har i forbindelse med brandlukninger omkring ventilationskanaler til ovenstående projekt foregået dialog vedrørende minimum af fugebredde, ved gennembrydning af fleksible vægge.

Efter nøje gennemgang af den stillede udfordring og i dialog med vores brandspecialist Brian Schjøtt, kan vi på dette projekt, tillade en afstand ned til 10mm, mellem installationen og tætningskanterne. Det er dog en **forudsætning** at der er anvendt 50mm bagstop, samt afsluttet med brandfuge helt mod **alle** kanter.

Øland A/S

Carsten Madsen, Adm. Direktør